

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных
нарушений

№78

«22» декабря 2020г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Шахты, пер. Бугроватый, 28
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание: Городнянский Александр Владимирович – заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

Предписание выдано: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12», ИНН - 6155920957

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке: 22.12.2020г. с 09 час. 10 мин до 11 час. 10 мин. муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12», по адресу: 346512, Ростовская область, г. Шахты, пер. Бугроватый, 28, нарушаются требования санитарного законодательства:

- рабочее место буфетчицы не оборудовано раковиной для мытья рук;

- ежегодно перед началом нового учебного года не проведен технический контроль соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам, что является нарушением п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- покрытие пола в обеденном зале (линолеум), в моечной (лакокрасочное покрытие) имеет дефекты, сколы, неровности, что является нарушением п.5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- в моечной моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции, что является нарушением п.3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. Рабочее место буфетчицы в буфете-раздаточной оборудовать раковиной для мытья рук.

Срок немедленно, контроль- 01.12.2021г.

2. Ежегодно перед началом нового учебного года проводить технический контроль соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам.

Срок до –01.12.2021г., далее ежегодно.

3. В покрытие пола в обеденном зале (линолеум), в моечной (лакокрасочное покрытие) устранить дефекты, сколы, неровности.

Срок до –01.12.2021г.

4. В моечной моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции.

Срок до –01.12.2021г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до – **01.12.2021г.**

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Городнянский А.В.

Заместитель начальника

территориального отдела Управления

Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Ростовской

области в г. Шахты, Усть-Донецком,

Октябрьском (с) районах

(ФИО, должность)

Предписание получил (а): «22» декабря 2020г.

Директор МБОУ СОШ №12 г. Шахты

(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)



Глухова С.А.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« » 20 г. по адресу: _____