



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура  
Ростовской области**

**Прокуратура  
г. Шахты**

ул. Шевченко, 80, г. Шахты,  
Ростовская область, 346500

18 08.2020 № 7-33-2020

Директору Департамента  
образования г. Шахты

Соболевой Н.И.


ул. Советская, 145, г. Шахты,  
Ростовская область, 346500

*Копию №  
Копии №  
Прому надзору  
с/в/с.*

*25.08.20*

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений федерального  
законодательства об образовании



В соответствии с полномочиями, предоставленными ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», прокуратурой города с привлечением ведущего специалиста-эксперта территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних и молодежи в части соблюдения охраны здоровья и жизни несовершеннолетних общеобразовательными учреждениями.

В соответствии с требованиями п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 52-ФЗ) установлено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

В соответствии с п.1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе выполнение требования санитарного законодательства.

Л1 № 63261

Согласно п.п. 6.6, 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. Кроме того, окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.

В соответствии с п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 в помещениях начальных классов, лаборантских, в учебных кабинетах физики, химии, биологии, мастерских должны быть оборудованы умывальными раковинами.

В соответствии с п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета.

В силу п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Пунктом 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 предусмотрено, что территория общеобразовательной организации должна быть ограждена и озеленена. Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару.

В соответствии с п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами.

Согласно п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

Пунктом 5.19.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусмотрено, что поверхность стен, полов и потолков помещений медицинского назначения (кабинета врача для осмотра детей и процедурного кабинета) должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфекционными средствами. Используемые панели должны иметь гладкую поверхность.

В соответствии с п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 установлено, что здания общеобразовательных организаций должны быть оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения,

канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в помещениях должно быть обеспечено регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха.

В силу п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» прием детей в дошкольное образовательное учреждение осуществляется медицинским работником.

П. 6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 содержит требования о том, что в дошкольных образовательных организациях учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть обеспечены равномерным искусственным освещением.

В нарушение п.п. 6.6, 6.8 СанПиН, в учебных помещениях, медицинском кабинете, рекреациях на 1, 2, 3 этажах МБОУ СОШ № 12, г. Шахты, в рекреациях на 1, 2 этажах, в учебных помещениях, спортивном зале МБОУ СОШ № 23 РО, г. Шахты не заменены старые ветхие деревянные оконные рамы, что создает угрозу их обрушения при осуществлении влажной уборки и режима проветривания, в результате чего, не проводится проветривание учебных помещений во время образовательного процесса.

Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно. Однако остекление оконных проемов в МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 23 выполнено не из цельного стеклопакета.

Кроме того, в МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 23, МБОУ ООШ № 4 в помещениях начальных классов, в МБОУ СОШ № 23 также в помещениях начальных классов, лаборантских, в учебных кабинетах физики, химии, биологии, мастерских отсутствуют умывальные раковины, что является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, в кабинете № 6 МБОУ СОШ № 12 потолок не гладкий, имеет трещины, со следами протекания кровли, что не допускает проводить его уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. В МБОУ СОШ № 41 в рекреациях на 1 этаже, в районе столовой и в столовой, в спортивном зале, в 4 блоке в туалете начальных классах для мальчиков на стенах и потолке обнаружены следы течи.

В нарушение п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 спортивные площадки МБОУ СОШ № 12 и МБОУ ООШ № 4 не ограждены.

Полы (линолеум) в рекреациях, обеденном зале, кабинете № 6 МБОУ СОШ № 12 имеют дефекты и механические повреждения, а также на 1 этаже

в туалете для мальчиков в полах местами выбита керамическая плитка; в МБОУ ООШ № 4 полы (линолеум) имеют дефекты и механические повреждения в рекреациях на 1 этаже образовательного учреждения, а также в туалете для девочек, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В МБОУ СОШ № 23 описанные выше дефекты, трещины и механические повреждения имеются в рекреациях, кабинете истории и в спортивном зале, а также на 1 этаже в туалете для мальчиков в полах имеется щель. В МБОУ СОШ № 41 полы в спортивном зале образовательного учреждения имеют дефекты, трещины и механические повреждения.

Установлено, что в МБОУ СОШ № 12 санитарно-техническое оборудование (сливной бак) в туалете для девочек в МБОУ СОШ №23 в туалете для мальчиков не исправно, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В нарушение п. 5.19.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 поверхность стен медицинского кабинета МБОУ СОШ № 12 не соответствует указанным выше требованиям. Кроме того, на момент проверки в медицинском кабинете отсутствовала горячая вода, что является нарушением п. 5.19.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинете № 6 МБОУ СОШ № 12 ученическая мебель (парта) имеет сколы, что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Также проверкой установлено, что в МБОУ СОШ № 12 не проведен капитальный ремонт фасада здания школы (имеются трещины, местами обрушена штукатурка).

В МБОУ СОШ № 41 столовая не готова для питания учащихся, оборудование раздаточной демонтировано, требуется проведение косметического ремонта.

В нарушение п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 в 4 блоке в туалете для начальных классов МБОУ СОШ № 41, отсутствует горячая проточная вода, что является нарушением указанного пункта санитарных правил.

В МБОУ СОШ № 41, в нарушение указанной нормы, не своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.

В МБОУ ООШ № 4 оборудованный спортивный зал не соответствует требованиям санитарного законодательства (площадь спортивного зала 7,5 x 6,6 при норме от 9,0 x 18,0), при спортивном зале не предусмотрена снарядная, раздевальные для мальчиков и девочек не оборудованы в соответствии с требованиями санитарного законодательства, что является нарушением п. 4.13 СанПиН 2.4.2.2821-10. Помимо этого не представлен документ, подтверждающий использование спортивных сооружений на договорных условиях, расположенных вблизи общеобразовательного учреждения и оборудованных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту, что является нарушением п. 9.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кроме того, в нарушение п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 в образовательных организациях МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 23, МБОУ ООШ № 4 не проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие: регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха, а именно, бактерицидные лампы установлены только в кабинете начальных классов № 6, кабинете ОБЖ, медицинском кабинете МБОУ СОШ № 12. Документы на бактерицидные лампы не представлены.

МБОУ СОШ № 23 приобретен один светильник-облучатель ОБРН01. В соответствии с представленным паспортом светильник-облучатель ОБРН01 предназначен для обеззараживания воздуха в помещении в присутствии людей, производительность по потоку -50 м. куб./час. Рассчитан для работы с бактерицидными лампами типа Т8, мощностью 15 Вт. Дата выпуска 27.05.2020г.

В МБОУ ООШ № 4 бактерицидные лампы, передвижные рециркуляторы отсутствуют.

МБОУ СОШ № 41 регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха проводится частично (так, бактерицидные лампы установлены в начальных классах в блоке № 4 в кабинетах 4.1, 4.3, в блоке № 2 в каб. № 1, 2, 4, в блоке № 3 в кабинете № 3.3), в остальных кабинетах образовательной организации бактерицидные лампы, передвижные рециркуляторы отсутствуют.

Кроме этого, на используемое дезинфицирующее средство «ТРИОКЛИН ПРО 0090» в МБОУ ООШ № 4 и МБОУ СОШ № 41 отсутствует инструкция по его применению, что является нарушением п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В нарушение п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в МБДОУ № 28 г. Шахты, в корпусе № 2 по адресу: г. Шахты, ул. Майская, 32 Б и корпусе № 1 по адресу: г. Шахты, ул. Ландау, 5 прием детей в дошкольное образовательное учреждение осуществляется при отсутствии медицинского работника.

Кроме того, в нарушение п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, в указанном учреждении отсутствует горячая проточная вода в медицинском кабинете. В 3 младшей группе в туалетных помещениях отсутствуют полотенца для ног, в средней группе отсутствует шкаф для хранения уборочного инвентаря, что не соответствует требованиям, установленным п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В нарушение п. 6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, в средней и подготовительной группах в МБДОУ №28 учебные доски, не обладающие собственным свечением, не обеспечены равномерным искусственным освещением.

Выявленные прокуратурой нарушения недопустимы, поскольку могут повлечь неблагоприятные последствия для жизни и здоровья несовершеннолетних учащихся, и подлежат незамедлительному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры г. Шахты.

2. Незамедлительно принять меры к устранению нарушений действующего законодательства, причин и условий им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, ответственных за данное направление работы к дисциплинарной ответственности.

4. О принятых мерах прошу сообщить в прокуратуру города в установленный законом срок.

Заместитель прокурора города

советник юстиции



А.В. Симонова